



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

"24" ноября 2016 г.  
(дата составления)

г. Азов, Ростовская область  
(место составления)

Мной, зам. начальника Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Васильчиковым Н.В., служебное удостоверение ТО № 08-0163

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Азовского района далее - МБОУ ДО ДЮСШ Азовского района  
юридический адрес: 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Мира, 63 фактический адрес : 346770, Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Мира, 63 директор Дибиров И.М.

- (1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
- 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
- 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс): Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2003 г. N 4145(ПТЭЭП) :

1. Отсутствуют на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Отсутствует с внутренней стороны (например, на дверцах) однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или

номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.п.2.12.5; ПТЭЭП.

2. Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений.п.1.8.9; ПТЭЭП.

3. Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки,напряжение,сечение,номер или наименование линии, дата монтажа.п.2.4.5; ПТЭЭП.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

**Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора руководителю Сергееву В.И., по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78 в течение одного месяца со дня получения представления.**


Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Зам.начальника Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора  
(Должность лица, вынесшего представление)

Васильчиков Н.В.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

24.11.2016г.

(дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте:

\_\_\_\_\_ (дата, номер заказного письма, уведомления)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата вручения)